

Rue de l'Industrie
Z.I. Denfert Rochereau
B.P. 25 - 38501 VOIRON Cédex



Tél. 04 76 05 64 66

Fax. 04 76 05 64 77

Tout votre construction en acier soudé.

CERTIFICAT DE CONTROLE ET D'ETANCHEITE

N/Réf. cde : 14986
V/Réf. cde : CDE FAX DU 02.11.2004
Adresse de livraison :

LE RESERVOIR METALLIQUE MUNI DE LA PLAQUE DE CONFORMITE REPRENANT LES
INFORMATIONS SUIVANTES :

ETS ALLAMAN 38500 VOIRON

.RESERVOIR 30 000L 2 C ϕ 2500, L=6658
DOUBLE PAROI SELON NFM 88 513, Ep:6/4
COMPARTIMENTE: 15 + 15
N° FABRICATION : ST 04654
DATE : 08/11/2004
POINCON : AV
POIDS : Kg
P. E. : 3 bars
VENDU A : GUIRAMAND

A été livré à :

Il est certifié que les contrôles de construction et d'étanchéité
ont été effectués.

Il a été contrôlé en détail en atelier :

- la qualité des matières premières mises en oeuvre
- les dimensions normalisées
- la qualité des soudures
- l'étanchéité à la pression hydraulique
- le revêtement extérieur

Il est certifié que ce réservoir correspond en tous points aux
déterminations de qualité définies par la norme.

Remarque importante :

- Le présent certificat est remis à l'acheteur en deux exemplaires. Si ce réservoir fait l'objet d'une suite de transactions,
les deux exemplaires sont remis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par
l'utilisateur, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la Préfecture.

FAIT A VOIRON LE :

LE CONTROLEUR

Adhérent du



Voir nos Conditions Générales de Vente au dos (notamment nos conditions de réserve de propriété
et d'attribution de compétence judiciaire) ainsi que les Conditions Générales d'Affaire du SNEI
déposées au Bureau des Expertises et des Usages Professionnels du Tribunal de Commerce de Paris.

ALLAMAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 180 000 €
IVA FR 71 393 845 854 - R.C.S. GRENOBLE B 393 845 854 07016 APE 282A



F.F.I.